Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej $W_{P,c}$ dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Udział procentowy αDh ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego.

MIEJSCOWOŚĆ	WSKAŹNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ dla sieci ciepłowniczej, $W_{P,c}$	UDZIAŁ PROCENTOWY αDh
OPOLE	0,98	63,33
OLESNO	1,43	21,30
GRODKÓW	1,43	0
JELCZ-LASKOWICE	1,56	0
KLUCZBORK	1,58	0
KĘTY	1,33	0
STRZELCE OPOLSKIE	1,48	0
KRAPKOWICE	1,58	0
LUBLINIEC	1,68	0
ŻAGAŃ	1,05	37,55
JELENIA GÓRA (JELFA)	1,19	0
ŻARY	1,00	39,59
NOWA SÓL	0,99	40,41
GUBIN	1,61	0
SULECHÓW K-1061	1,63	0
SULECHÓW K-1063	1,54	0
WOLSZTYN	1,55	0
ECO JELENIA GÓRA + KOGENERACJA Jelenia Góra	1,06	66,75
ECO KUTNO + KOGENERACJA Kutno	1,02	39,68
ECO MALBORK + KOGENERACJA Malbork	1,12	26,61
ECO TARNOBRZEG + KOGENERACJA Tarnobrzeg	0,97	38,20

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.