Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej $W_{P,c}$ dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Udział procentowy αDh ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego.

| MIEJSCOWOŚĆ | WSKAŹNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ dla sieci ciepłowniczej, $W_{P,c}$ | UDZIAŁ PROCENTOWY αDh |
|---|---|---|
| OPOLE | 0,98 | 63,35 |
| OLESNO | 1,43 | 21,30 |
| GRODKÓW | 1,43 | 0 |
| JELCZ-LASKOWICE | 1,56 | 0 |
| KLUCZBORK | 1,58 | 0 |
| KĘTY | 1,33 | 0 |
| STRZELCE OPOLSKIE | 1,48 | 0 |
| KRAPKOWICE | 1,58 | 0 |
| LUBLINIEC | 1,68 | 0 |
| ŻAGAŃ | 1,05 | 37,55 |
| JELENIA GÓRA (JELFA) | 1,19 | 0 |
| ŻARY | 1,00 | 39,59 |
| NOWA SÓL | 0,99 | 40,41 |
| GUBIN | 1,61 | 0 |
| SULECHÓW K-1061 | 1,63 | 0 |
| SULECHÓW K-1063 | 1,54 | 0 |
| WOLSZTYN | 1,55 | 0 |
| ECO JELENIA GÓRA + KOGENERACJA Jelenia Góra | 1,06 | 66,93 |
| ECO KUTNO + KOGENERACJA Kutno | 1,02 | 39,68 |
| ECO MALBORK + KOGENERACJA Malbork | 1,12 | 26,61 |
| ECO TARNOBRZEG + KOGENERACJA Tarnobrzeg | 0,97 | 38,23 |

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.