Wskaźniki jakościowe dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego ECO Kogeneracja Sp. z o.o. za rok 2025.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.] dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego ECO Kogeneracja Sp. z o.o.

Za rok 2025 wskaźniki jakościowe wynoszą:

ECO Kogeneracja Sp. z o.o.	Dla przerw planowanych		Dla przerw nieplanowanych	
	bez katastrofalnych	z katastrofalnymi	bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty)	672	0	6	0
SAIFI (ilość przerw)	3	0	3	0
MAIFI (ilość przerw)	0,00			
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi: 5				

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w wyżej wymienionym rozporządzeniu:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty

przerwa długa - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin

przerwa bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny

przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 24 godziny